

Rapport de classement

Numéro	19-002186-PR03 (NW-C01-0203-fr-01)
Titulaire	Selectron Elektrokimya San. ve Tic. Ltd. Sti. Atatürk Bulvarı Köstemir yolu No:74 34570 Silivri - Istanbul Turquie
Produit	Porte extérieure, ouvrant vers l'intérieur
Dénomination	Système : 68s Dénomination : 68s Entrance Door Set
Détails	Matériau pin ; Dimensions hors tout (l x h) 1120 x 2410 ; État de fermeture fermé et verrouillé - dans le pêne demi-tour principal, le pêne demi-tour auxiliaire et le pêne dormant ; Seuil : Dénomination Arb-336.106/107 ; Système Arb-336.106/107 ; Matériau Composite aluminium/plastique ; Serrure : Dénomination 29787, 29980, 215102, 238354 & 215102
Particularités	Déroulement des essais. Position des verrouillages. Entrée boîte aux lettres scellée. L'entrée boîte aux lettres ne faisait pas partie de l'essai. La compensation de la pression de vapeur de la feuillure doit être assurée. Il faut veiller à la compatibilité des matériaux utilisés. Il faut veiller à la durabilité des matériaux utilisés.

Résultat

Perméabilité à l'air selon EN 12207:2016-12



Classe : 4

Résistance au vent selon EN 12210:2016-03



Classe : C4/B4

Étanchéité à l'eau selon EN 12208:1999-11



Classe : 6A

ift Rosenheim

18.06.2019

Traduction du 29.03.2022

signé
Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)
Directeur adjoint de ressort
Essais d'éléments de construction

signé
Dimitrios Moustakidis, MSc, Dipl.-Ing.
Ingénieur de test
Essais d'éléments de construction

Ce document est valable sans signature. Le document original n° 19-002186-PR03 (NW-C01-0203-de-01) du 18.06.2019 reste juridiquement contraignant.



Base(s) *)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09

*) et versions nationales correspondantes (par ex. DIN EN)

Rapport d'essai : 19-002186-PR03 PB-C01-0203-en-01

Représentation



Notes concernant l'utilisation

Le justificatif peut être utilisé pour l'établissement de la déclaration des performances selon le règlement 305/2011/UE sur les produits de construction. Les résultats s'appliquent au champ d'application directe réglé par l'EN 14351-1, Annexe E.

Validité

Non limitée dans le temps.

Observer l'actualité des bases ainsi que la conformité du produit lors de l'application.

Notes concernant la publication

A ce sujet, c'est la notice « Conditions et remarques relatives à l'utilisation des documentations d'essai de l'ift » qui fait foi.

Contrôle d'identité



www.ift-rosenheim.de/ift-qeprueft
ID : 8FF-8BE7D